



ATENA & HJW

Sp. z o.o.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy: doszczelnienia instalacji gazowej w budynku przy **al. gen. J. Hallera 7 we Wrocławiu.**

Zleca się doszczelnienie instalacji gazowej emulsją polimeryzującą.

W budynku mieszkalnym wielorodzinnym znajdują się dwadzieścia cztery lokale mieszkalne. Zawór główny zlokalizowany jest w skrzynce na ścianie zewnętrznej. Przewody gazowe w piwnicach mają średnice 40-80 mm. W budynku znajduje się pięć pionów 32-50mm. Gazomierze są na klatce schodowej oraz w mieszkaniach.

Instalacja gazowa zasila kuchenki oraz gazowe przepływowe podgrzewacze wody. Budynek posiada centralne ogrzewanie.

Zakres:

- przebudowa trasy wewnętrznej instalacji gazu wraz z montażem nowego zaworu odcinającego na odejściu w części ogólnodostępnej korytarza piwnicznego – zgodnie ze sporządzoną dokumentacją projektową
 - doszczelnienie instalacji gazowej emulsją polimeryzującą. Obejmuje piony, poziomy (również w piwnicy) oraz instalację w mieszkaniach,
 - wymiana zaworów starego typu przy gazomierzach, w mieszkaniach oraz w piwnicy (bez zaworu głównego),
 - konserwacja poziomu w piwnicy,
 - odpowietrzenie urządzeń po uruchomieniu instalacji,
 - wykonanie prób szczelności oraz dostarczenie protokołów do siedziby zarządcy,
 - obecność na budynku przy uruchomieniu instalacji przez pracowników gazowni.
 - kontakt z gazownią w celu ustalenia terminu uruchomienia instalacji/demontażu liczników
- pomalowanie rur poziomych na kolor zgodny z PN

UWAGA!

Rozpoczęcie prac planowane jest na II kwartał 2026.

ATENA & HJW Sp. z o.o., ul. Ołbińska 6, 50-237 Wrocław
KRS 0000040949 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
Kapitał zakładowy 59 350 zł
NIP : 898-18-94-655

Biuro nr 1 : ul. Ołbińska 6, 50-237 Wrocław
Biuro nr 2 : al. gen. J. Hallera 14 B, 53-318 Wrocław
Biuro nr 3 YARD : ul. Ołbińska 6, 50-237 Wrocław