



ATENA & HJW

Sp. z o.o.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy: doszczelnienia instalacji gazowej w budynku przy ul. Krętej 24 we Wrocławiu.

Zleca się doszczelnienie instalacji gazowej emulsją polimeryzującą.

W budynku mieszkalnym wielorodzinnym znajduje się dwadzieścia lokali mieszkalnych. Zawór główny zlokalizowany jest w piwnicy. Poziom gazowy o średnicy 65 mm. W budynku znajdują się pionowe 50-32mm. Gazomierze są w mieszkaniach.

Instalacja gazowa zasila kuchenki oraz piece gazowe. Budynek nie posiada centralnego ogrzewania.

Zakres:

- doszczelnienie instalacji gazowej emulsją polimeryzującą obejmuje pion, poziom w piwnicy oraz instalację w mieszkaniach,
- wymiana zaworów starego typu przy gazomierzach, w mieszkaniach oraz w piwnicy (bez zaworu głównego),
- konserwacja poziomu w piwnicy,
- odpowietrzenie urządzeń po uruchomieniu instalacji,
- wykonanie prób szczelności oraz dostarczenie protokołów do siedziby zarządcy,
- obecność na budynku przy uruchomieniu instalacji przez pracowników gazowni.
- kontakt z gazownią w celu ustalenia terminu uruchomienia instalacji/demontażu liczników

UWAGA!

Na ten moment instalacja gazowa jest cały czas czynna.