



ATENA & HJW

Sp. z o.o.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy: doszczelnienia instalacji gazowej w budynku przy ul. Barlickiego 8 we Wrocławiu.

Zleca się doszczelnienie instalacji gazowej emulsją polimeryzującą.

W budynku mieszkalnym wielorodzinnym znajduje się szesnaście lokali. Zawór główny zlokalizowany jest w piwnicy. Poziom gazowy o średnicy 50 mm. W budynku znajdują się piony 40-25mm. Gazomierze są w mieszkaniach.

Instalacja gazowa zasila kuchenki gazowe, gazowe podgrzewacze wody i piece gazowe.

Zakres:

- doszczelnienie instalacji gazowej emulsją polimeryzującą obejmuje pion, poziom w piwnicy oraz instalację w mieszkaniach,
- wymiana zaworów starego typu przy gazomierzach, w mieszkaniach oraz w piwnicy (bez zaworu głównego),
- konserwacja poziomu w piwnicy,
- odpowietrzenie urządzeń po uruchomieniu instalacji,
- wykonanie prób szczelności oraz dostarczenie protokołów do siedziby zarządcy,
- obecność na budynku przy uruchomieniu instalacji przez pracowników gazowni.
- kontakt z gazownią w celu ustalenia terminu uruchomienia instalacji/demontażu liczników

Instytut ds. Technicznych
ATENA & HJW Sp. z o.o.
Wrocław, 2020

ATENA & HJW Sp. z o.o., ul. Olbińska 6, 50-237 Wrocław
KRS 0000040949 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
Kapitał zakładowy 59 350 zł
NIP : 898-18-94-655

Biuro nr 1 : ul. Olbińska 6, 50-237 Wrocław
Biuro nr 2 : al. gen. J. Hallera 14 B, 53-318 Wrocław
Biuro nr 3 YARD : ul. Olbińska 6, 50-237 Wrocław