

Opis oznaczeń urządzeń i instalacji

Tp1 - zasilająca tablica piętrowa
np. TL4 - istniejąca tablica licznikowo-zasilająca lokalu mieszkalnego

- - - przewody i kable zasilające 3 fazowe
- - - przewody zasilające instalacji 1 fazowej

- ✗ - oprawa oświetleniowa klatki schodowej np. typu LED SENSO-C 10W wyposażona w czujnik ruchu , zmiernchu oraz moduł awaryjnego podtrzymnia zasilania w czasie 2h
- ✗ - oprawa oświetleniowa klatki schodowej np. typu LED SENSO-C 10W z czujnikiem ruchu i zmiernchu
- - osprzęt instalacyjny (puszka łączeniowa)

Uwagi:

- Instalację zasilającą do lokali prowadzić w rurkach RL28 wpuszczonych w tynk.
- Instalację oświetleniową na klatce schodowej wykonać całościowo jako wtyнковą.
- Oprawy oświetleniowe montować na ścianie na wysokości 2,7m od podłogi.
- Do oświetlenia korytarzy stosować plafonery LED 10W z czujnikiem ruchu , zmiernchu oraz w wybranych z modulem awaryjnym .
- W wykonywanej instalacji stosować osprzęt wtyнковy.
- Obwody nowoprojektowane wrysowano kolorem czerwonym.
- Niniejszy rysunek rozpatrywać wspólnie z rys.E2.



PROZET					
Al. Pracy 33/9, 53-231 Wrocław, tel. 3631072					
TEMAT / ADRES OBIEKTU	Wymiana wewnętrznej instalacji WLZ oraz instalacji oświetlenia w częściach wspólnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego Wrocław, ul. Ślężna 188				
INWESTOR	Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości 53-113 Wrocław, ul. Ślężna 188				
PROJEKTANT	IMI INŻYNIERSKO Inż. Zdzisław Przybylski	UPRAWNIENIA	DATA	PODPIS	NR P.T.S. E6
		313/77/Wwm	02.2024r.		
TREŚĆ RYSUNKU	Instalacje elektryczne - I piętro				SKALA 1 : 100